水質検査結果一覧　平成30年4月～平成31年3月

＊空欄は実施なし　　＊＊未＝未満

H30.9月	採水日			H30.4月	H30.5月	H30.6月	H30.7月	H30.8月	H30.9月	H30.10月	H30.11月	H30.12月	H31.1月	H31.2月	H31.3月				
原水39項目 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌	検査の対象			浄水.9項目	浄水9項目	浄水　22項目	浄水9項目	浄水9項目	浄水24項目	浄水9項目	浄水9項目	浄水22項目	浄水9項目	浄水9項目	浄水22項目				
有屋水源地	採水地点			下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室				
28.2 ℃	気温			15.0 ℃	11.5 ℃	28.5 ℃	34.0 ℃	25.1 ℃	27.0 ℃	20.0 ℃	13.1 ℃	11.3 ℃	2.0 ℃	3.1 ℃	8.0 ℃				
16.4 ℃	水温			8.4 ℃	12.3 ℃	18.0 ℃	22.0 ℃	26.0 ℃	23.4 ℃	19.8 ℃	14.7 ℃	10.3 ℃	4.9 ℃	3.6 ℃	4.9 ℃			回数	
検査結果	検査項目			検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	最高値	最低値		平均値
3.0×10^{2}	1	一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
検出	2	大腸菌	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず
0.0003 未	3	カドミウム及びその化合物	mg/L																
0.00005 未	4	水銀及びその化合物	mg/L																
0.001 未	5	セレン及びその化合物	mg/L																
0.001 未	6	鉛及びその化合物	mg/L																
0.001 未	7	ヒ素及びその化合物	mg/L																
0.005 未	8	六価クロム化合物	mg/L																
0.004 未	9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未			0.004 未			0.004 未			0.004 未	0.004 未	0.004 未	4	0.004 未
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001 未			0.001 未			0.001 未			0.001 未	0.001 未	0.001 未	4	0.001 未
0.3	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																
0.08 未	12	フッ素及びその化合物	mg/L																
0.1 未	13	ホウ酸及びその化合物	mg/L																
0.0002 未	14	四塩化炭素	mg/L																
0.005 未	15	1,4-ジオキサン	mg/L																
0.001 未	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L																
0.001 未	17	ジクロロメタン	mg/L																
0.001 未	18	テトラクロロエチレン	mg/L																
0.001 未	19	トリクロロエチレン	mg/L																
0.001 未	20	ベンゼン	mg/L																
	21	塩素酸	mg/L			0.06 未			0.06 未			0.06 未			0.06 未	0.06 未	0.06 未	4	0.06 未
	22	クロロ酢酸	mg/L			0.002 未			0.002 未			0.002 未			0.002 未	0.002 未	0.002 未	4	0.002 未
	23	クロロホルム	mg/L			0.015			0.030			0.0046			0.022	0.030	0.0046	4	0.018
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			0.013			0.002 未			0.002			0.002	0.013	0.002 未	4	0.005
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001 未			0.001 未			0.001			0.001	0.001	0.001 未	4	0.001
	26	臭素酸	mg/L			0.001 未			0.001 未			0.001 未			0.001 未	0.001 未	0.001 未	4	0.001 未
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.020			0.036			0.009			0.005	0.036	0.005	4	0.018
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			0.011			0.015			0.004			0.002 未	0.015	0.002 未	4	0.008
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.0047			0.0058			0.0031			0.002	0.0058	0.0022	4	0.004
	30	ブロモホルム	mg/L			0.0009 未			0.0009 未			0.0009 未			9E-04 未	0.0009 未	0.0009 未	4	0.0009 未
	31	ホルムアルデヒト	mg/L			0.008 未			0.008 未			0.008 未			0.008 未	0.008 未	0.008 未	4	0.008 未
0.01	32	亜鉛及びその化合物	mg/L																
0.03	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L												0.01	0.01	0.01	1	
0.03 未	34	鉄及びその化合物	mg/L																
0.01 未	35	銅及びその化合物	mg/L																
4.1	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L																
0.001	37	マンガン及びその化合物	mg/L																
4.6	38	塩化物イオン	mg/L	8.3	6.3	7.4	6.8	7.3	8.9	6.4	7.4	7.4	7.1	6.8	9	9	6.3	12	7.4
12	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L																
36	40	蒸発残留物	mg/L																
0.02 未	41	陰イオン界面活性剤	mg/L																
0.000001 未	42	ジェオスミン	mg/L						0.000002							0.000002	0.000002	1	
0.000001 未	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.000001 未							0.000001 未	0.000001 未	1	
0.002 未	44	非イオン界面活性剤	mg/L																
0.0005 未	45	フェノール類	mg/L																
0.8	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3 未	0.3	0.3	0.7	0.3 未	12	0.4
6.5	47	pH値	pH	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.5	7.1	12	7.3
異常なし	48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし
異常なし	49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし
3.2	50	色度	度	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	0.5 未	12	0.5 未
0.2	51	濁度	度	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	0.1 未	12	0.1 未
		NTU濁度	度																
3.4×10^{1}	1	大腸菌(最確数法)	MPN/100ml																
0	2	嫌気性芽胞菌	CFU/10ml																