令和5年度　金山町上水道（下野明計量室）　水質検査結果一覧表

		基準値(mg/l)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数
			下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	下野明計量室	
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/月
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	1/月
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	－	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	1/3月
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6以下	－	－	0.06　未満	－	－	0.11	－	－	0.06　未満	－	－	0.06　未満	1/3月
22	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	1/3月
23	クロロホルム	0.06以下	－	－	0.017	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.003	1/3月
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	1/3月
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	－	－	0.001　未満	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001　未満	1/3月
26	臭素酸	0.01以下	－	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	1/3月
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	－	－	0.021	－	－	0.025	－	－	0.011	－	－	0.005	1/3月
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.003	1/3月
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.002	1/3月
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	－	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	1/3月
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	－	－	0.008　未満	－	－	0.008　未満	－	－	0.008　未満	－	－	0.008　未満	1/3月
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	1/12月
34	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200以下	6.9	7.3	7.5	6.8	6.9	6.9	8.0	7.0	7.7	7.6	7.8	7.6	1/月
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	1/12月　注4
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000001　未満	－	－	－	－	－	－	1/12月　注4
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	1/月
47	pH値	5．8以上8．6以下	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	1/月
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1/月
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1/月
50	色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	1/月
51	濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	1/月