令和7年度　下野明計量室　一覧表

		基準値(mg/l)	4月 下野明計量室	5月 下野明計量室	6月 下野明計量室	7月 下野明計量室	8月 下野明計量室	9月 下野明計量室	10月 下野明計量室	11月 下野明計量室	12月 下野明計量室	1月 下野明計量室	2月 下野明計量室	3月 下野明計量室
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	−	−	−	−	−	0.0003 未満	−	−	−	−	−	−
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	−	−	−	−	−	0.00005 未満	−	−	−	−	−	−
5	セレン及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	−
6	鉛及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	−
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	−
8	六価クロム化合物	0.02以下	−	−	−	−	−	0.002 未満	−	−	−	−	−	−
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	−	−	−	−	−	0.004 未満	−	−	−	−	−	−
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	−	−	−	−	−	0.2	−	−	−	−	−	−
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	−	−	−	−	−	0.08 未満	−	−	−	−	−	−
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	−	0.1 未満	−	−	−	−	−	−
14	四塩化炭素	0.002以下	−	−	−	−	−	0.0002 未満	−	−	−	−	−	−
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	−	−	−	−	−	0.005 未満	−	−	−	−	−	−
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	−
17	ジクロロメタン	0.02以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	−
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	−
19	トリクロロエチレン	0.01以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	−
20	ベンゼン	0.01以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	−
21	塩素酸	0.6以下	−	−	0.06 未満	−	−	0.16	−	−	0.06 未満	−	−	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02以下	−	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06以下	−	−	0.013	−	−	0.023	−	−	0.007	−	−	0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	−	−	0.011	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.002	−	−	0.001	−	−	0.002
26	臭素酸	0.01以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1以下	−	−	0.017	−	−	0.033	−	−	0.012	−	−	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	−	−	0.010	−	−	0.014	−	−	0.007	−	−	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	−	−	0.004	−	−	0.008	−	−	0.004	−	−	0.003
30	ブロモホルム	0.09以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	−	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	−	0.01 未満	−	−	−	−	−	−
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	−	−	0.05	−	−	0.06	−	−	0.02	−	−	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3以下	−	−	−	−	−	0.03 未満	−	−	−	−	−	−
35	銅及びその化合物	1.0以下	−	−	−	−	−	0.01 未満	−	−	−	−	−	−
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	−	−	−	−	−	6.6	−	−	−	−	−	−
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	−
38	塩化物イオン	200以下	8.0	7.4	6.9	7.1	7.4	7.1	6.4	7.4	6.8	7.6	8.3	9.6
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	−	−	−	−	−	19	−	−	−	−	−	−
40	蒸発残留物	500以下	−	−	−	−	−	52	−	−	−	−	−	−
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	−	−	−	−	−	0.02 未満	−	−	−	−	−	−
42	ジェオスミン	0.00001以下	−	−	−	−	−	0.000002	−	−	−	−	−	−
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	−	−	−	−	−	0.000001 未満	−	−	−	−	−	−
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	−	−	−	−	−	0.002 未満	−	−	−	−	−	−
45	フェノール類	0.005以下	−	−	−	−	−	0.0005 未満	−	−	−	−	−	−
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.7	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	採水日		R7.4.22	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.9	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.17	R8.3.3
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り	曇り
	気温(℃)		20.0	20.5	27.5	29.5	25.5	30.5	22.0	10.5	11.0	-0.5	2.0	5.5
	水温(℃)		9.7	12.1	17.7	21.7	27.9	26.2	21.8	15.9	11.4	5.7	4.2	5.6
	残留塩素(mg/l)		0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	水質基準への適合状況		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合